

**Préfecture des Bouches-du-Rhône**

**AGENCE REGIONALE DE SANTE**



**DELEGATION TERRITORIALE DES BOUCHES DU RHONE**

Délégation territoriale des Bouches-du-Rhône

Service Santé-Environnement

Courriel : [ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr](mailto:ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr)

Téléphone : 04 13 55 82 41

Fax : 04 13 55 82 63

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE

**A.E.P. GARDANNE**

Prélèvement et mesures de terrain du 26/10/2015 à 08h42 pour l'ARS et par GRANGETTO

Nom et type d'installation : GARDANNE EST (UNITE DE DISTRIBUTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : SERVICES TECHNIQUES - GARDANNE

Code point de surveillance : 0000000457 Code installation : 000429 Type d'analyse : D1

Code Sise analyse : 00149915 Référence laboratoire : LSE1510-18435 Numéro de prélèvement : 01300148578

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement n° 01300148578 )**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Prélèvement n° 01300148578

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<b>Mesures de terrain</b>						
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>						
Température de l'eau	20,1	°C				25
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>						
pH	7,90	unitépH			6,5	9,0
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>						
Chlore libre	0,26	mg/LCl2				
Chlore total	0,30	mg/LCl2				

Prélèvement n° 01300148578

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<b>Analyse laboratoire</b>						
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>						
Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	qualit.				
Saveur (qualitatif)	0	qualit.				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,49	NFU				2,0
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>						
pH	8,20	unitépH			6,5	9,0
<b>FER ET MANGANESE</b>						
Fer total	15	µg/l				200
<b>MINERALISATION</b>						
Conductivité à 25°C	423	µS/cm			200	1100
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,1
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	12	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	12	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/100mL				0
Bact. et spores sulfite-rédu./100ml	<1	n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1	n/100mL		0		