

## Préfecture des Bouches-du-Rhône

### AGENCE REGIONALE DE SANTE



### DELEGATION TERRITORIALE DES BOUCHES DU RHONE

Service Santé-Environnement

Courriel : [ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr](mailto:ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr)

Téléphone : 04 13 55 82 41

Fax : 04 13 55 82 63

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE

### A.E.P. GARDANNE

Prélèvement et mesures de terrain du 20/05/2013 à 11h00 pour l'ARS et par INHAT

Nom et type d'installation : LA CAMBRETTE (CAPTAGE )

Type d'eau : EAU SUPERFICIELLE CATEGORIE A2

Nom et localisation du point de surveillance : ENTREE STATION - GARDANNE

Code point de surveillance : 0000000454 Code installation : 000426 Type d'analyse : RSSC

Code Sise analyse : 00120936 Référence laboratoire : LSE1305-3019 Numéro de prélèvement : 01300119597

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement n° 01300119597 )

Eau brute utilisée pour la production d'eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Prélèvement n° 01300119597

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<b>Mesures de terrain</b>						
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>						
Température de l'eau	12,2	°C		25		22
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>						
pH	8,16	unitépH			5,5	9,0
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>						
Hydrogène sulfuré (qualitatif)	0	qualit.				
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>						
Chlore libre	<0.05	mg/LCl2				
Chlore total	<0.05	mg/LCl2				

Prélèvement n° 01300119597

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<b>Analyse laboratoire</b>						
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>						
Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	qualit.				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,43	NFU				
<b>CHLOROBENZENES</b>						
Chlorure	<0.005	µg/l				
<b>COMP. ORG. VOLATILS &amp; SEMI-VOLATILS</b>						
Biphényle	<0.005	µg/l				
<b>COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS</b>						
Dichloroéthane-1,2	<0.50	µg/l				
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0.50	µg/l				
Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène	<0.50	µg/l				
Trichloroéthylène	<0.50	µg/l				
<b>DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES</b>						
Agents de surface (bleu méth.) mg/L	<0.05	mg/L				0.2
Hydrocarbures dissous ou émulsionés	<0.1	mg/L		0.2		
Phénols (indice phénol C6H5OH) mg/L	<0.010	mg/L		0.0		0.0
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>						
Carbonates	0	mg/LCO3				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	0	qualit.				
Hydrogénocarbonates	193.0	mg/L				
pH	8.20	unitépH			5.5	9.0
pH d'équilibre à la t° échantillon	7.77	unitépH				
Titre alcalimétrique	0.00	°F				
Titre alcalimétrique complet	15.80	°F				
Titre hydrotimétrique	18.7	°F				
<b>FER ET MANGANESE</b>						
Fer dissous	<10	µg/l		2000		1000
Manganèse total	<10	µg/l				100
<b>HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU</b>						
Benzo(a)pyrène *	<0.010	µg/l				
Benzo(b)fluoranthène	<0.010	µg/l				
Benzo(a,h,i)perylène	<0.010	µg/l				
Benzo(k)fluoranthène	<0.010	µg/l				
Hydrocarb.polycycl.arom.(4subst.)	<0.040	µg/l				
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0.010	µg/l				
<b>METABOLITES DES TRIAZINES</b>						
Atrazine-2-hydroxy	<0.020	µg/l		0.1		
Atrazine-déiisopropyl	<0.005	µg/l		0.1		
Atrazine déséthyl	<0.030	µg/l		0.1		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0.050	µg/l		0.1		
Propazine 2-hydroxy	<0.020	µg/l		0.1		
Sebuthylazine 2-hydroxy	<0.020	µg/l		0.1		
Sebuthylazine déséthyl	<0.050	µg/l		0.1		
Simazine hydroxy	<0.020	µg/l		0.1		
Terbuméton-déséthyl	<0.030	µg/l		0.1		
Terbutylazin déséthyl	<0.020	µg/l		0.1		
Trietazine 2-hydroxy	<0.050	µg/l		0.1		
Trietazine deséthyl	<0.020	µg/l		0.1		
<b>MINERALISATION</b>						
Calcium	61.6	mg/L				
Chlorures	23.4	mg/L		200		200
Conductivité à 25°C	430	µS/cm				1100
Magnésium	5.63	mg/L				
Potassium	1.2	mg/L				

Silicates (en mg/L de SiO <sub>2</sub> )	4.1	mg/L				
Sodium	14.7	mg/L		200		
Sulfates	27.8	mg/L		250		150
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.</b>						
Aluminium total µg/l	14	µg/l				
Arsenic	<2	µg/l		50		
Barium	0.036	mg/L		1		
Bore mg/L	0.016	mg/L				1
Cadmium	<1	µg/l		5		1
Chrome total	<5	µg/l		50		
Cuivre	<0.010	mg/L				0
Cyanures totaux	<10	µg/l CN		50		
Fluorures mg/L	0.06	mg/L				2
Mercuré	<0.5	µg/l		1		1
Nickel	<5	µg/l				
Plomb	<2	µg/l		50		
Sélénium	<2	µg/l		10		
Zinc	<0.010	mg/L		5		1
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>						
Carbone organique total	1.0	mg/L C		10		
DBO <sub>5</sub>	<0.5	mg/L O <sub>2</sub>				5
DCO	<5	mg/L O <sub>2</sub>				
Matières en suspension	<2	mg/L				
Oxygène dissous	10.3	mg/L				
Oxygène dissous % Saturation	116	%sat	30.00		50	
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>						
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0.05	mg/L		1,5		1,0
Azote Kjeldhal (en N)	<1	mg/L				2,0
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	0,7	mg/L		50,0		
Nitrites (en NO <sub>2</sub> )	<0,02	mg/L				
Phosphore total (en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	0,139	mg/L				0,7
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>						
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/100mL				5000
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL		10000		1000
Escherichia coli /100ml -MF	<1	n/100mL		20000		2000
Salmonelles sp /5l	N.D.	n/5L				0
<b>PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...</b>						
Acétochlore	<0.005	µg/l		0.1		
Alachlore	<0.005	µg/l		0.1		
Amitraze	<0.005	µg/l		0.1		
Captafol	<0.010	µg/l		0.1		
Dichlofluanide	<0.005	µg/l		0.1		
Diméthénamide	<0.005	µg/l		0.1		
Fenhexamid	<0.005	µg/l		0.1		
Furalaxyl	<0.005	µg/l		0.1		
Mefenacet	<0.005	µg/l		0.1		
Mépronil	<0.005	µg/l		0.1		
Métazachlore	<0.005	µg/l		0.1		
Métolachlore	<0.005	µg/l		0.1		
Napropamide	<0.005	µg/l		0.1		
Oryzalin	<0.10	µg/l		0.1		
Pretilachlore	<0.005	µg/l		0.1		
Propachlore	<0.010	µg/l		0.1		
Propyzamide	<0.005	µg/l		0.1		
Tébutam	<0.005	µg/l		0.1		
Tolylfluanide	<0.005	µg/l		0.1		
<b>PESTICIDES ARYLOXYACIDES</b>						
2.4.5-T	<0.020	µg/l		0.1		
2.4-D	<0.020	µg/l		0.1		
2.4-DB	<0.10	µg/l		0.1		
2.4-MCPA	<0.020	µg/l		0.1		
2.4-MCPB	<0.030	µg/l		0.1		
Dichlorprop	<0.030	µg/l		0.1		
Diclofop méthyl	<0.005	µg/l		0.1		
Fénoprop	<0.020	µg/l		0.1		
Haloxfop	<0.050	µg/l		0.1		
Mécoprop	<0.020	µg/l		0.1		
Mecoprop-1-octyl ester	<0.005	µg/l		0.1		
Triclopyr	<0.020	µg/l		0.1		
<b>PESTICIDES CARBAMATES</b>						
Aldicarbe	<0.020	µg/l		0.1		
Aldicarbe sulfoné	<0.020	µg/l		0.1		
Aldicarbe sulfoxvde	<0.020	µg/l		0.1		
Bendiocarbe	<0.020	µg/l		0.1		
Benfuracarbe	<0.050	µg/l		0.1		
Carbaryl	<0.020	µg/l		0.1		
Carbendazime	<0.020	µg/l		0.1		
Carbétamide	<0.020	µg/l		0.1		
Carbofuran	<0.020	µg/l		0.1		
Chlorbufame	<0.050	µg/l		0.1		
Chlorprophame	<0.005	µg/l		0.1		

Diallate	<0.050	µg/l		0.1		
Diethofencarbe	<0.020	µg/l		0.1		
Dimétilan	<0.010	µg/l		0.1		
EPTC	<0.020	µg/l		0.1		
Ethiophencarbe	<0.020	µg/l		0.1		
Fenoxycarbe	<0.020	µg/l		0.1		
Furathiocarbe	<0.005	µg/l		0.1		
Hydroxycarbofuran-3	<0.020	µg/l		0.1		
Indoxacarbe	<0.020	µg/l		0.1		
Iprovalicarb	<0.020	µg/l		0.1		
Méthiocarb	<0.020	µg/l		0.1		
Méthomyl	<0.020	µg/l		0.1		
Molinate	<0.005	µg/l		0.1		
Oxamyl	<0.020	µg/l		0.1		
Promécarbe	<0.020	µg/l		0.1		
Propamocarbe	<0.020	µg/l		0.1		
Propame	<0.020	µg/l		0.1		
Propoxur	<0.020	µg/l		0.1		
Prosulfocarbe	<0.020	µg/l		0.1		
Pyrimicarbe	<0.020	µg/l		0.1		
Thiobencarde	<0.050	µg/l		0.1		
Thiodicarbe	<0.050	µg/l		0.1		
Thiophanate ethyl	<0.050	µg/l		0.1		
Thiophanate méthyl	<0.050	µg/l		0.1		
Triallate	<0.050	µg/l		0.1		

#### PESTICIDES DIVERS

2.6 Dichlorobenzamide	<0.005	µg/l		0.1		
Acifluorfen	<0.020	µg/l		0.1		
Aclonifen	<0.005	µg/l		0.1		
AMPA	<0.050	µg/l		0.1		
Antraquinone (pesticide)	<0.005	µg/l		0.1		
Bénalaxyl	<0.005	µg/l		0.1		
Benfluraline	<0.005	µg/l		0.1		
Benoxacor	<0.005	µg/l		0.1		
Bentazone	<0.020	µg/l		0.1		
Bifenox	<0.005	µg/l		0.1		
Bromacil	<0.005	µg/l		0.1		
Bromopropylate	<0.005	µg/l		0.1		
Bupirimate	<0.010	µg/l		0.1		
Buprofézine	<0.005	µg/l		0.1		
Butraline	<0.005	µg/l		0.1		
Captane	<0.010	µg/l		0.1		
Carfentrazone éthyle	<0.005	µg/l		0.1		
Chinométhionate	<0.005	µg/l		0.1		
Chlorbromuron	<0.020	µg/l		0.1		
Chlorfluazuron	<0.010	µg/l		0.1		
Chloridazone	<0.005	µg/l		0.1		
Chlormequat	<0.050	µg/l		0.1		
Chlorophacinone	<0.10	µg/l		0.1		
Chlorothalonil	<0.010	µg/l		0.1		
Chlorthal-diméthyl	<0.005	µg/l		0.1		
Chlorthiamide	<0.010	µg/l		0.1		
Clethodime	<0.005	µg/l		0.1		
Clomazone	<0.005	µg/l		0.1		
Cloquintocet-mexyl	<0.005	µg/l				
Cyprodinil	<0.005	µg/l		0.1		
Desmethylnorflurazon	<0.005	µg/l		0.1		
Dichlobénil	<0.005	µg/l		0.1		
Dichlorophène	<0.050	µg/l		0.1		
Dicofol	<0.005	µg/l		0.1		
Diffufénicanil	<0.005	µg/l		0.1		
Diméfuron	<0.020	µg/l		0.1		
Diméthomorphe	<0.020	µg/l		0.1		
Diquat	<0.050	µg/l		0.1		
Ethofumésate	<0.005	µg/l		0.1		
Famoxadone	<0.005	µg/l		0.1		
Fenpropidin	<0.010	µg/l		0.1		
Fenpropimorphe	<0.005	µg/l		0.1		
Fipronil	<0.005	µg/l		0.1		
Fluazinam	<0.10	µg/l		0.1		
Flumioxazine	<0.005	µg/l		0.1		
Fluquinconazole	<0.030	µg/l		0.1		
Flurochloridone	<0.005	µg/l		0.1		
Fluroxypir	<0.020	µg/l		0.1		
Flurprimidol	<0.005	µg/l		0.1		
Folpel	<0.010	µg/l		0.1		
Glyphosate	<0.050	µg/l		0.1		
Hexythiazox	<0.005	µg/l		0.1		
Imazalile	<0.050	µg/l		0.1		
Imidaclopride	<0.020	µg/l		0.1		
Ioxynil octanoate	<0.010	µg/l		0.1		
Iprodione	<0.005	µg/l		0.1		
Isoxadifen-éthyle	<0.005	µg/l		0.1		
Lenacile	<0.005	µg/l		0.1		
Mefenpvr diethyl	<0.005	µg/l		0.1		

Mépanipirim	<0.005	µg/l		0,1		
Mépiquat	<0.050	µg/l		0,1		
Métalaxyle	<0.020	µg/l		0,1		
Norflurazon	<0.005	µg/l		0,1		
Nuarimol	<0.005	µg/l		0,1		
Ofurace	<0.005	µg/l		0,1		
Oxadiazyl	<0.005	µg/l		0,1		
Oxadixyl	<0.005	µg/l		0,1		
Oxyfluorène	<0.010	µg/l		0,1		
Paclobutrazole	<0.020	µg/l		0,1		
Paraquat	<0.050	µg/l		0,1		
Pencycuron	<0.020	µg/l		0,1		
Pendiméthaline	<0.005	µg/l		0,1		
Phosphate de tributyle	<0.005	µg/l		0,1		
Prochloraz	<0.020	µg/l		0,1		
Procyvidone	<0.005	µg/l		0,1		
Propanil	<0.005	µg/l		0,1		
Pymétrozine	<0.050	µg/l		0,1		
Pyridabène	<0.005	µg/l		0,1		
Pyridate	<0.010	µg/l		0,1		
Pyrifénox	<0.010	µg/l		0,1		
Pyriméthanol	<0.005	µg/l		0,1		
Pyriproxifène	<0.005	µg/l		0,1		
Quimerac	<0.050	µg/l		0,1		
Quinoxifène	<0.005	µg/l		0,1		
Roténone	<0.005	µg/l		0,1		
Tébufenpyrad	<0.005	µg/l		0,1		
Téflubenzuron	<0.050	µg/l		0,1		
Terbacile	<0.005	µg/l		0,1		
Tétraconazole	<0.020	µg/l		0,1		
Tétradifon	<0.005	µg/l		0,1		
Thiabendazole	<0.020	µg/l		0,1		
Thiocyclam hydrogène oxalate	<0.010	µg/l		0,1		
Total des pesticides analysés	<0.500	µg/l		0,5		
Tricyclazole	<0.02	µg/l		0,1		
Triflururon	<0.050	µg/l		0,1		
Trifluraline	<0.005	µg/l		0,1		
Vinchlozoline	<0.005	µg/l		0,1		

#### PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Bromoxynil	<0.020	µg/l		0,1		
Bromoxynil octanoate	<0.010	µg/l		0,1		
Dinitrocrésol	<0.020	µg/l		0,1		
Dinoseb	<0.020	µg/l		0,1		
Dinoterbe	<0.030	µg/l		0,1		
Fénarimol	<0.005	µg/l		0,1		
Imazaméthabenz-méthyl	<0.010	µg/l		0,1		
Ioxynil	<0.020	µg/l		0,1		
Ioxynil-méthyl	<0.005	µg/l		0,1		
Pentachlorophénol	<0.060	µg/l		0,1		

#### PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aldrine	<0.005	µg/l		0,0		
Chlordane	<0.005	µg/l		0,1		
Chlordane alpha	<0.005	µg/l		0,1		
Chlordane bêta	<0.005	µg/l		0,1		
Chlordane gamma	<0.005	µg/l		0,1		
Chlordécone	<0.010	µg/l		0,1		
DDD-2,4'	<0.005	µg/l		0,1		
DDD-4,4'	<0.005	µg/l		0,1		
DDE-2,4'	<0.005	µg/l		0,1		
DDE-4,4'	<0.010	µg/l		0,1		
DDT-2,4'	<0.010	µg/l		0,1		
DDT-4,4'	<0.010	µg/l		0,1		
Dieldrine	<0.005	µg/l		0,0		
Diméthachlore	<0.005	µg/l		0,1		
Endosulfan alpha	<0.005	µg/l		0,1		
Endosulfan bêta	<0.005	µg/l		0,1		
Endosulfan sulfate	<0.005	µg/l		0,1		
Endosulfan total	<0.015	µg/l		0,1		
Endrine	<0.005	µg/l		0,1		
Endrine aldéhyde	<0.005	µg/l		0,1		
HCH alpha	<0.005	µg/l		0,1		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<0.005	µg/l		0,1		
HCH bêta	<0.005	µg/l		0,1		
HCH delta	<0.005	µg/l		0,1		
HCH epsilon	<0.005	µg/l		0,1		
HCH gamma (lindane)	<0.005	µg/l		0,1		
Heptachlore	<0.005	µg/l		0,0		
Heptachlore époxyde	<0.005	µg/l		0,0		
Heptachlore époxyde cis	<0.005	µg/l		0,0		
Heptachlore époxyde trans	<0.005	µg/l		0,0		
Hexachlorobenzène	<0.005	µg/l		0,1		
Hexachlorobutadiène	<0.005	µg/l		0,1		
Isodrine	<0.005	µg/l		0,1		
Méthoxychlore	<0.005	µg/l		0,1		

Oxadiazon	<0.005	µg/l		0.1		
Quintozène	<0.010	µg/l		0.1		
<b>PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES</b>						
Acéphate	<0.020	µg/l		0.1		
Azamétiphos	<0.020	µg/l		0.1		
Azinphos éthyl	<0.005	µg/l		0.1		
Azinphos méthyl	<0.030	µg/l		0.1		
Bromophos éthyl	<0.005	µg/l		0.1		
Bromophos méthyl	<0.005	µg/l		0.1		
Cadusafos	<0.020	µg/l		0.1		
Carbophénotion	<0.005	µg/l		0.1		
Chlorfenvinphos	<0.005	µg/l		0.1		
Chlorméphos	<0.005	µg/l		0.1		
Chlorpyriphos éthyl	<0.005	µg/l		0.1		
Chlorpyriphos méthyl	<0.005	µg/l		0.1		
Coumaphos	<0.020	µg/l		0.1		
Déméton-O	<0.010	µg/l		0.1		
Déméton-S	<0.010	µg/l		0.1		
Demeton S méthyl	<0.005	µg/l		0.1		
Deméton S méthyl sulfoné	<0.010	µg/l		0.1		
Diazinon	<0.005	µg/l		0.1		
Dichlofenthion	<0.005	µg/l		0.1		
Dichlorvos	<0.010	µg/l		0.1		
Diméthoate	<0.010	µg/l		0.1		
Disyston	<0.005	µg/l		0.1		
Ethion	<0.020	µg/l		0.1		
Ethoprophos	<0.005	µg/l		0.1		
Etrimfos	<0.005	µg/l		0.1		
Fenclorphos	<0.005	µg/l		0.1		
Fenitrothion	<0.005	µg/l		0.1		
Fenthion	<0.020	µg/l		0.1		
Fonofos	<0.005	µg/l		0.1		
Fosthiazate	<0.020	µg/l		0.1		
Hepténophos	<0.020	µg/l		0.1		
Iodofenphos	<0.005	µg/l		0.1		
Isazophos	<0.005	µg/l		0.1		
Isofenfos	<0.005	µg/l		0.1		
Malathion	<0.005	µg/l		0.1		
Méthacrifos	<0.050	µg/l		0.1		
Méthamidophos	<0.020	µg/l		0.1		
Méthidathion	<0.005	µg/l		0.1		
Mévinphos	<0.005	µg/l		0.1		
Monocrotophos	<0.020	µg/l		0.1		
Naled	<0.020	µg/l		0.1		
Ométhoate	<0.020	µg/l		0.1		
Oxydéméton méthyl	<0.020	µg/l		0.1		
Parathion éthyl	<0.010	µg/l		0.1		
Parathion méthyl	<0.005	µg/l		0.1		
Phentoate	<0.020	µg/l		0.1		
Phorate	<0.005	µg/l		0.1		
Phosalone	<0.005	µg/l		0.1		
Phosmet	<0.020	µg/l		0.1		
Phosphamidon	<0.020	µg/l		0.1		
Phoxime	<0.020	µg/l		0.1		
Profénofos	<0.020	µg/l		0.1		
Propargite	<0.005	µg/l		0.1		
Propétamphos	<0.005	µg/l		0.1		
Pyrazophos	<0.005	µg/l		0.1		
Pyrimiphos éthyl	<0.005	µg/l		0.1		
Pyrimiphos méthyl	<0.005	µg/l		0.1		
Quinalphos	<0.005	µg/l		0.1		
Sulfotepp	<0.020	µg/l		0.1		
Terbuphos	<0.005	µg/l		0.1		
Tétrachlorvinphos	<0.02	µg/l		0.1		
Thiométon	<0.005	µg/l		0.1		
Triazophos	<0.005	µg/l		0.1		
Trichlorfon	<0.020	µg/l		0.1		
Vamidothion	<0.020	µg/l		0.1		
<b>PESTICIDES PYRETHRINOIDES</b>						
Acrinathrine	<0.005	µg/l		0.1		
Alphaméthrine	<0.005	µg/l		0.1		
Betacyfluthrine	<0.010	µg/l		0.1		
Bifenthrine	<0.005	µg/l		0.1		
Bioresmethrine	<0.005	µg/l		0.1		
Cyfluthrine	<0.005	µg/l		0.1		
Cyhalothrine	<0.005	µg/l		0.1		
Cyperméthrine	<0.005	µg/l		0.1		
Deltaméthrine	<0.005	µg/l		0.1		
Dépallethrine	<0.030	µg/l		0.1		
Esfenvalérate	<0.005	µg/l		0.1		
Fenpropathrine	<0.005	µg/l		0.1		
Fenvalérate	<0.010	µg/l		0.1		
Fluvalinate-tau	<0.005	µg/l		0.1		
Lambda Cyhalothrine	<0.005	µg/l		0.1		

Perméthrine	<0.010	µg/l		0,1		
Piperonil butoxide	<0.005	µg/l		0,1		
Resmethrine	<0.010	µg/l		0,1		
Tefluthrine	<0.005	µg/l		0,1		
Tralométhrine	<0.005	µg/l		0,1		
<b>PESTICIDES STROBILURINES</b>						
Azoxystrobine	<0.020	µg/l		0,1		
<b>PESTICIDES SULFONYLUREES</b>						
Amidosulfuron	<0.020	µg/l		0,1		
Azimsulfuron	<0.020	µg/l		0,1		
Bensulfuron-méthyl	<0.020	µg/l		0,1		
Cinosulfuron	<0.020	µg/l		0,1		
Ethametsulfuron-méthyl	<0.020	µg/l		0,1		
Ethoxysulfuron	<0.020	µg/l		0,1		
Flazasulfuron	<0.020	µg/l		0,1		
Foramsulfuron	<0.050	µg/l		0,1		
Halosulfuron-méthyl	<0.020	µg/l		0,1		
Mésosulfuron-méthyl	<0.020	µg/l		0,1		
Metsulfuron méthyl	<0.020	µg/l		0,1		
Nicosulfuron	<0.020	µg/l		0,1		
Oxasulfuron	<0.020	µg/l		0,1		
Prosulfuron	<0.020	µg/l		0,1		
Pvrazosulfuron éthyl	<0.020	µg/l		0,1		
Rimsulfuron	<0.020	µg/l		0,1		
Sulfosulfuron	<0.020	µg/l		0,1		
Thifensulfuron méthyl	<0.050	µg/l		0,1		
Trflusulfuron-méthyl	<0.020	µg/l		0,1		
Triasulfuron	<0.020	µg/l		0,1		
Tribenuron-méthyle	<0.020	µg/l		0,1		
<b>PESTICIDES TRIAZINES</b>						
Améthryne	<0.050	µg/l		0,1		
Atrazine	<0.030	µg/l		0,1		
Cyanazine	<0.020	µg/l		0,1		
Cyromazine	<0.030	µg/l		0,1		
Desmétryne	<0.020	µg/l		0,1		
Dimethametryn	<0.020	µg/l		0,1		
Hexazinone	<0.020	µg/l		0,1		
Métamitron	<0.020	µg/l		0,1		
Métribuzine	<0.020	µg/l		0,1		
Prométhrine	<0.020	µg/l		0,1		
Prométon	<0.020	µg/l		0,1		
Propazine	<0.020	µg/l		0,1		
Sébutylazine	<0.020	µg/l		0,1		
Secbuméton	<0.020	µg/l		0,1		
Simazine	<0.020	µg/l		0,1		
Simétryne	<0.025	µg/l		0,1		
Terbuméton	<0.020	µg/l		0,1		
Terbuthylazin	<0.020	µg/l		0,1		
Terbutryne	<0.020	µg/l		0,1		
Thidiazuron	<0.020	µg/l		0,1		
Trietazine	<0.020	µg/l		0,1		
<b>PESTICIDES TRIAZOLES</b>						
Aminotriazole	<0.050	µg/l		0,1		
Azaconazole	<0.020	µg/l		0,1		
Bitertanol	<0.050	µg/l		0,1		
Bromuconazole	<0.020	µg/l		0,1		
Cyproconazol	<0.020	µg/l		0,1		
Difénoconazole	<0.025	µg/l		0,1		
Diniconazole	<0.025	µg/l		0,1		
Epoxyconazole	<0.020	µg/l		0,1		
Fenbuconazole	<0.020	µg/l		0,1		
Fludioxonil	<0.010	µg/l		0,1		
Flusilazol	<0.020	µg/l		0,1		
Flutriafol	<0.020	µg/l		0,1		
Furilazole	<0.050	µg/l		0,1		
Hexaconazole	<0.020	µg/l		0,1		
Imibenconazole	<0.100	µg/l		0,1		
Metconazol	<0.020	µg/l		0,1		
Myclobutanil	<0.050	µg/l		0,1		
Penconazole	<0.020	µg/l		0,1		
Tébuconazole	<0.020	µg/l		0,1		
Triadiméfon	<0.020	µg/l		0,1		
Triadiminol	<0.020	µg/l		0,1		
Triazamate	<0.050	µg/l		0,1		
Triticonazole	<0.020	µg/l		0,1		
Uniconazole	<0.050	µg/l		0,1		
<b>PESTICIDES UREES SUBSTITUEES</b>						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0.020	µg/l		0,1		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0.050	µg/l		0,1		
Buturon	<0.020	µg/l		0,1		
Chlorimuron-éthyl	<0.050	µg/l		0,1		
Chloroxuron	<0.020	µg/l		0,1		
Chlorsulfuron	<0.020	µg/l		0,1		

Chlortoluron	<0.020	µg/l		0.1		
Cycluron	<0.020	µg/l		0.1		
Daimuron	<0.020	µg/l		0.1		
Desméthylisoproturon	<0.050	µg/l		0.1		
Difénoxuron	<0.020	µg/l		0.1		
Diuron	<0.020	µg/l		0.1		
Ethidimuron	<0.020	µg/l		0.1		
Fénuron	<0.020	µg/l		0.1		
Fluométuren	<0.020	µg/l		0.1		
Forchlorfenuron	<0.020	µg/l		0.1		
Hexaflumuron	<0.050	µg/l		0.1		
Iodosulfuron-méthyl-sodium	<0.050	µg/l		0.1		
Isoproturon	<0.020	µg/l		0.1		
Linuron	<0.020	µg/l		0.1		
Métabenzthiazuron	<0.020	µg/l		0.1		
Métobromuron	<0.020	µg/l		0.1		
Métoxuron	<0.020	µg/l		0.1		
Monolinuron	<0.020	µg/l		0.1		
Monuron	<0.020	µg/l		0.1		
Néburon	<0.020	µg/l		0.1		
Siduron	<0.020	µg/l		0.1		
Sulfométhuron-méthyl	<0.020	µg/l		0.1		
Thébutiuron	<0.020	µg/l		0.1		

**PLASTIFIANTS**

PCB 101	<0.005	µg/l				
PCB 105	<0.005	µg/l				
PCB 118	<0.010	µg/l				
PCB 138	<0.010	µg/l				
PCB 149	<0.010	µg/l				
PCB 153	<0.010	µg/l				
PCB 170	<0.010	µg/l				
PCB 18	<0.005	µg/l				
PCB 180	<0.010	µg/l				
PCB 194	<0.005	µg/l				
PCB 209	<0.005	µg/l				
PCB 28	<0.005	µg/l				
PCB 31	<0.005	µg/l				
PCB 35	<0.005	µg/l				
PCB 44	<0.005	µg/l				
PCB 52	<0.005	µg/l				