



Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Marseille, le 8 avril 2011

A.E.P. GARDANNE

Prélèvement 00096234
Installation UDI 000429 GARDANNE EST
Type d'eau EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Point de surveillance P 000000457 SERVICES TECHNIQUES GARDANNE

Prélevé le : mercredi 02 mars 2011 à 10h30
Type visite : D1 par GRANGETTO
Motif : Contrôle sanitaire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00097593 Référence laboratoire : LSE1103-1177

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	1 qualit.				
Saveur (qualitatif)	1 qualit.				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,17 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	8,20 unitépH			6,50	9,00
FER ET MANGANESE					
Fer total	<10 µg/l				200,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	414 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N°: 00096234)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.