Préfecture des Bouches-du-Rhône
AGENCE REGIONALE DE SANTE
DELEGATION TERRITORIALE DES BOUCHES DU RHONE

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Marseille, le 8 novembre 2010

A.E.P. GARDANNE

Prélèvement 00092609
Installation **UDI 000428 GARDANNE OUEST**
Type d'eau EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Point de surveillance P 0000000456 ECOLE DE BIVER GARDANNE

Prélevé le : mercredi 01 septembre 2010 à 10h45
Type visite : D1 par PORTE
Motif : Contrôle sanitaire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00093968 Référence laboratoire : LSE1009-1248

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	1 qualit.				
Saveur (qualitatif)	1 qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,26 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	8,00 unitépH			6,50	9,00
FER ET MANGANESE					
Fer total	37 µg/l				200,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25℃	412 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N°: 00092609)

Eau conforme aux limites et références de qualité définies par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les paramètres mesurés.